

[IZVJEŠTAJ]

[02.03.2011. godine]



**IZVJEŠTAJ
SAMOSTALNOG
REFERENTA ZAŠTITE NA
RADU O IZVRŠENOJ
KONTROLI ZAŠTITNIH
SREDSTAVA, PP
APARATA, KUTIJA PRVE
POMOĆI I TABLI
UPOZORENJA U
STANICAMA GOLUBOVCI,
VIRPAZAR, TUZI I
UKRSNICI ZETA**

Izveštaj o izvršenoj kontroli u stanicama Golubovci, Virpazar,Tuzi i Ukrsnici Zeta

Dana 24.02.2011.godine izvršena je kontrola zaštitnih sredstava, protivpožarnih aparata, kutija prve pomoći i tabli upozorenja na opasnost od opasnog napona u stanicama Golubovci, Virpazar i Ukrsnici Zeta i tom prilikom konstatovano da su navedene stanice i Ukrsnica snabdjevene sa sledećim sredstvima neophodnim za zaštitu na radu zaposlenih:

Stanica Golubovci:

- dvije motke za uzemljenje sa pratećom opremom,
- jedan par zaštitnih rukavica, par zaštitnih čizama i zaštitni šlem,
- dva protivpožarna aparata, čiji je periodični šestomjesečni servis-kontrola izvršena 15.11.2010.godine.
- kutija prve pomoći propisno popunjena sanitetskim materijalom.

Ukrsnica Zeta:

- dvije motke za uzemljenje sa pratećom opremom,
- par zaštitnih rukavica, par zaštitnih čizama i zaštitni šlem,
- dva protivpožarna aparata, periodični servis –kontrola izvršena 15.11.2010.godine
- kutija prve pomoći propisno popunjena sanitetskim materijalom.

Stanica Virpazar:

- dvije motke za uzemljenje sa pratećom opremom,
- par zaštitnih rukavica, par zaštitnih čizama i zaštitni šlem,
- tri protivpožarna aparata, periodični servis –kontrola izvršena 15.11.2010.godine
- kutija prve pomoći propisno popunjena sanitetskim materijalom.

Sva službena mjesta su snabdjevena propisanim brojem zaštitnih sredstava shodno Uputstvu 227 o mjerama bezbjednosti od električne struje na elektrificiranim prugama i Uputstvu 228 za obavljanje poslova na prugama elektrificiranim monofaznim sistemom 25 kv, 50 Hz.

Periodični pregled zaštitnih sredstava izvršiće se u narednom mjesecu, izborom najpovoljnijeg ponuđača, putem javnog oglašavanja.

U svim službenim mjestima postavljene su table upozorenja " Ne diraj žice opasno po život" kao upozorenje trećim licima na opasnost od visokog napona,usled slučajnog dodira djelova kontaktne mreže.

Stanica Tuzi:

- pet protivpožarnih aparata periodično servisirana 22.11.2010 godine
- kutija prve pomoći propisno popunjena sanitetskim materijalom

U stanici Tuzi nalaze se i četiri prostorije za SS uređaje,koje su snabdjevene propisanim brojem protivpožarnih aparata, propisno servisiranih 22.11.2010 godine.



